



Belge Numarası	80-1-62208/R2
Kuruluşun Adı / Firma Adı	ZEYBEK ELEKTRİK A.Ş.
Kuruluşun Adresi	ASO 1. OSB KIRIMHANLIĞI CAD. NO: 13 SINCAN - ANKARA
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	ZEYBEK ELEKTRİK A.Ş.
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	ASO 1. OSB KIRIMHANLIĞI CAD. NO: 13 SINCAN - ANKARA
Tescilli Ticari Marka	ZEYBEK
İlgili Standart	TS EN 62208: 2014 - Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin – Genel Kurallar IEC 62208: 2011 - Empty Enclosures For Low-Voltage Switchgear And Controlgear Assemblies - General Requirements
İlk Belgelendirme Tarihi	26.09.2019
Yeni Yayın Tarihi	03.02.2023
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	02.02.2026

Belge Kapsamı

HARİCİ TİP DİKİLİ BOŞ MAHFAZA

- Metal / Zemin Sabitlenen / Bina Dışı / IP 54 / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) :
1950 x 400 x 400 mm' den 1950 x 1000 x 800 mm' e kadar.
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : TAT METAL / DKP Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS / İspanyollet / Metal
- Boya Özellikleri: JOTUN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Cıvata Özellikleri: ICORE / M6-M8-M10

(Belge Kapsamının Devamı 2. Sayfadadır)



Karekodu kullanarak
belge geçerliliğini
kontrol edebilirsiniz.

03 / 02 / 2023
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı Zeybek Elektrik A.Ş.
(80-1-62208/R2 numaralı belge devamı):

DAHİLİ TİP DİKİLİ BOŞ MAHFAZA

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IP40 / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) :
1950+100 x 400 x 400 mm' den 1950 x 1100 x 800 mm' e kadar.
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : TATMETAL / Dkp Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS / İspanyolet / Metal
- Boya Özellikleri: JOTUN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Cıvata Özellikleri: ICORE / M6-M8-M10

DAHİLİ TİP SAYAÇ PANOSU

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IP40 / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) :
1500+100 x 800 x 180 mm' den 1950+100 x 1200 x 500 mm' e kadar.
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : TATMETAL / Dkp Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS / İspanyolet / Metal
- Boya Özellikleri: JOTUN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Cıvata Özellikleri: ICORE / M6-M8-M10

SIVA ÜSTÜ BOŞ MAHFAZA

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina İçi / IP20 / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 400 x 300 x 180 mm' den 1900 x 900 x 250 mm' e kadar.
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : TATMETAL / Dkp Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS / İspanyolet / Metal
- Boya Özellikleri: JOTUN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Cıvata Özellikleri: ICORE / M6-M8-M10

SIVA ALTI BOŞ MAHFAZA

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina İçi / IP20 / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 400 x 300 x 180 mm' den 1950 x 900 x 200 mm' e kadar.
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : TATMETAL / Dkp Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS / İspanyolet / Metal
- Boya Özellikleri: JOTUN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Cıvata Özellikleri: ICORE / M6-M8-M10

(Belge Kapsamının Devamı 3. Sayfadadır)

03 / 02 / 2023
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel: 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Belge Kapsamı Zeybek Elektrik A.Ş.
(80-1-62208/R2 numaralı belge devamı):

PİYANO TİPİ BOŞ MAHFAZA

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina İçi / IP40 / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 1300+100 x 1200 x 600 mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : TATMETAL / Dkp Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS / İspanyolet / Metal
- Boya Özellikleri: JOTUN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Cıvata Özellikleri: ICORE / M6-M8-M10

KOROZYON NUMUNESİ

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı / IP54 / IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 500 x 500 x 300 mm
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : TATMETAL / Dkp Sac / 1,5 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: ATOS / İspanyolet / Metal
- Boya Özellikleri: JOTUN / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035
- Cıvata Özellikleri: ICORE / M6-M8-M10

03 / 02 / 2023
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel : 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

