TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI *REFERENCE NUMBER OF LICENCE*	003559-TSE-06/04
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ *DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*	15.06.2016
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ *LICENCE VALID UNTIL*	08.04.2027
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI *NAME OF THE LICENCE HOLDER*	ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ *ADRESS OF THE LICENCE HOLDER*	HACI BAYRAM MAH. GÜREŞÇİLER SK. NO:11 /29 ALTINDAĞ ANKARA/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI *NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*	ZEYBEK ELEKTRİK A.Ş.
ÜRETİM YERİ ADRESİ *ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*	1. OSB. 4. KISIM KIRIM HANLIĞI CAD. NO:13 SİNCAN ANKARA / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) *INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*	003559-TSE-06/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI *REGISTERED TRADE MARK*	ZEYBEK
İLGİLİ TÜRK STANDARDI *RELATED TURKISH STANDARD*	TS EN 50085-2-1 / 19.06.2007 -- TS EN 50085-1 / 06.02.2007 -- TS EN 50085-2-1:2006/A1 / 08.03.2012 -- TS EN 50085-1/A1 / 18.12.2013

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

DUVARLARA VE TAVANLARA MONTE EDİLMESİ AMAÇLANAN DONANIMLI KABLO KANALI SİSTEMLERİ

ADI: DONANIMLI KABLO KANALI SİSTEMİ(CTS)
MODEL : ---
BOYUT : 12X12, 16X16, 25X16, 25X25
SINIFI : ---
TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK; 0,5 J DARBE İÇİN CTS
SICAKLIĞA GÖRE:
EN DÜŞÜK DEPOLAMA VE NAKİL SICAKLIK BEYANI: -25°C
EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: -15°C
EN YÜKSEK UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: +60°C
ALEV YAYILMAINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ OLMAYAN CTS

e-imzalı/e-signed

23.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(003559-TSE-06/04nolu belge devamı) : ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 50085-2-1 / 19.06.2007 -- TS EN 50085-1 / 06.02.2007 -- TS EN 50085-2-1:2006/A1 / 08.03.2012 -- TS EN 50085-1/A1 / 18.12.2013

ELEKTRİKSEL YALITIM: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN CTS
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: IP 40
KOROZİF VEYA KİRLETİCİ MADDELERE KARŞI KORUMA: İÇ TARAFI VE DIŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI CTS
SİSTEM ERİŞİM KAPAĞININ ENGELİNE GÖRE: ALETSİZ AÇILABİLEN CTS ERİŞİM KAPAĞI
ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYUCU AYIRMAYA GÖRE: DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLMAYAN CTS
AMAÇLANAN TESİS KONUMLARINA GÖRE: DUVARDA VEYA TAVANDA YÜZEYE MONTE EDİLEN VEYA YARI SIVA ALTI CTS
DÖŞEMENİN ISLATMA İŞLEMİ VE KENAR KONUMUNDA CTS/CDS NİN MONTE EDİLMESİ DURUMUNDA SIVILAR YALITIMLI İLETKENLER VE ENERJİLİ BÖLÜMLER ARASINDAKİ TEMASIN ÖNLENMESİNE GÖRE: BEYAN EDİLMEMİŞ
TİPE GÖRE: TİP 1 CTS

ADI: DONANIMLI KABLO KANALI SİSTEMİ(CTS)
MODEL : ---
BOYUT : 40X25, 40X40, 60X40, 60X60
SINIFI : ---
TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: 1 J DARBE İÇİN CTS
SICAKLIĞA GÖRE:
EN DÜŞÜK DEPOLAMA VE NAKİL SICAKLIK BEYANI: -25°C
EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: -15°C
EN YÜKSEK UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: +60°C
ALEV YAYILMAINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ OLMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL YALITIM: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN CTS
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: IP 40
KOROZİF VEYA KİRLETİCİ MADDELERE KARŞI KORUMA: İÇ TARAFI VE DIŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI CTS
SİSTEM ERİŞİM KAPAĞININ ENGELİNE GÖRE: ALETSİZ AÇILABİLEN CTS ERİŞİM KAPAĞI
ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYUCU AYIRMAYA GÖRE: DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLMAYAN CTS
AMAÇLANAN TESİS KONUMLARINA GÖRE: DUVARDA VEYA TAVANDA YÜZEYE MONTE EDİLEN VEYA YARI SIVA ALTI CTS
DÖŞEMENİN ISLATMA İŞLEMİ VE KENAR KONUMUNDA CTS/CDS NİN MONTE EDİLMESİ DURUMUNDA SIVILAR YALITIMLI İLETKENLER VE ENERJİLİ BÖLÜMLER ARASINDAKİ TEMASIN ÖNLENMESİNE GÖRE: BEYAN EDİLMEMİŞ
TİPE GÖRE: TİP 1 CTS

ADI: DONANIMLI KABLO KANALI SİSTEMİ(CTS)
MODEL : ---
BOYUT : 100X35, 100X40, 100X50, 100X60
SINIFI : ---
TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: 2 J DARBE İÇİN CTS
SICAKLIĞA GÖRE:

e-imzalı/e-signed

23.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(003559-TSE-06/04nolu belge devamı) : ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 50085-2-1 / 19.06.2007 -- TS EN 50085-1 / 06.02.2007 -- TS EN 50085-2-1:2006/A1 / 08.03.2012 -- TS EN 50085-1/A1 / 18.12.2013

EN DÜŞÜK DEPOLAMA VE NAKİL SICAKLIK BEYANI: -25°C
EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: -15°C
EN YÜKSEK UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: +60°C
ALEV YAYILMAINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ OLMAYAN CTS
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: IP 40
KOROZİF VEYA KİRLETİCİ MADDELERE KARŞI KORUMA: İÇ TARAFI VE DIŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI CTS
SİSTEM ERİŞİM KAPAĞININ ENGELİNE GÖRE: ALETSİZ AÇILABİLEN CTS ERİŞİM KAPAĞI
ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYUCU AYIRMAYA GÖRE: DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLMAYAN CTS
AMAÇLANAN TESİS KONUMLARINA GÖRE: DUVARDA VEYA TAVANDA YÜZEYE MONTE EDİLEN VEYA YARI SIVA ALTI CTS
DÖŞEMENİN ISLATMA İŞLEMİ VE KENAR KONUMUNDA CTS/CDS NİN MONTE EDİLMESİ DURUMUNDA SIVILAR YALITIMLI İLETKENLER VE ENERJİLİ BÖLÜMLER ARASINDAKİ TEMASIN ÖNLENMESİNE GÖRE: BEYAN EDİLMEMİŞ
TİPE GÖRE: TİP 1 CTS

ADI: DONANIMLI KABLO KANALI SİSTEMİ (CTS)
MODEL : ZB.PK.20010
BOYUT : 20x10 mm
SINIFI : ---
TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK; 0,5 J DARBE İÇİN CTS
SICAKLIĞA GÖRE:
EN DÜŞÜK DEPOLAMA VE NAKİL SICAKLIK BEYANI: -25°C
EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: -15°C
EN YÜKSEK UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: +60°C
ALEV YAYILMAINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ OLMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL YALITIM: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN CTS
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: IP 40
KOROZİF VEYA KİRLETİCİ MADDELERE KARŞI KORUMA: İÇ TARAFI VE DIŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI CTS
SİSTEM ERİŞİM KAPAĞININ ENGELİNE GÖRE: ALETSİZ AÇILABİLEN CTS ERİŞİM KAPAĞI
ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYUCU AYIRMAYA GÖRE: DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLMAYAN CTS
AMAÇLANAN TESİS KONUMLARINA GÖRE: DUVARDA VEYA TAVANDA YÜZEYE MONTE EDİLEN VEYA YARI SIVA ALTI CTS
DÖŞEMENİN ISLATMA İŞLEMİ VE KENAR KONUMUNDA CTS/CDS NİN MONTE EDİLMESİ DURUMUNDA SIVILAR YALITIMLI İLETKENLER VE ENERJİLİ BÖLÜMLER ARASINDAKİ TEMASIN ÖNLENMESİNE GÖRE: BEYAN EDİLMEMİŞ
TİPE GÖRE: TİP 1 CTS (27.12.2022) KG

ADI: DONANIMLI KABLO KANALI SİSTEMİ(CTS)
MODEL : ZB.PK.40016

e-imzalı/e-signed

23.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or 

(003559-TSE-06/04nolu belge devamı) : ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 50085-2-1 / 19.06.2007 -- TS EN 50085-1 / 06.02.2007 -- TS EN 50085-2-1:2006/A1 / 08.03.2012 -- TS EN 50085-1/A1 / 18.12.2013

BOYUT : 40x16 mm
SINIFI : ---
TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK; 0,5 J DARBE İÇİN CTS
SICAKLIĞA GÖRE:
EN DÜŞÜK DEPOLAMA VE NAKİL SICAKLIK BEYANI: -25°C
EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: -15°C
EN YÜKSEK UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: +60°C
ALEV YAYILMAINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ OLMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL YALITIM: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN CTS
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: IP 40
KOROZİF VEYA KİRLETİCİ MADDELERE KARŞI KORUMA: İÇ TARAFI VE DIŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI CTS
SİSTEM ERİŞİM KAPAĞININ ENGELİNE GÖRE: ALETSİZ AÇILABİLEN CTS ERİŞİM KAPAĞI
ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYCU AYIRMAYA GÖRE: DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLMAYAN CTS
AMAÇLANAN TESİS KONUMLARINA GÖRE: DUVARDA VEYA TAVANDA YÜZEYE MONTE EDİLEN VEYA YARI SIVA ALTI CTS
DÖŞEMENİN ISLATMA İŞLEMİ VE KENAR KONUMUNDA CTS/CDS NİN MONTE EDİLMESİ DURUMUNDA SIVILAR YALITIMLI İLETKENLER VE ENERJİLİ BÖLÜMLER ARASINDAKİ TEMASIN ÖNLENMESİNE GÖRE: BEYAN EDİLMEMİŞ
TİPE GÖRE: TİP 1 CTS (27.12.2022) KG

ADI: DONANIMLI KABLO KANALI SİSTEMİ(CTS)
MODEL : ZB.PK.80060
BOYUT : 80x60 mm
SINIFI : ---
TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK; 0,5 J DARBE İÇİN CTS
SICAKLIĞA GÖRE:
EN DÜŞÜK DEPOLAMA VE NAKİL SICAKLIK BEYANI: -25°C
EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: -15°C
EN YÜKSEK UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: +60°C
ALEV YAYILMAINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ OLMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL YALITIM: ELEKTRİKSEL YALITIM ÖZELLİĞİ OLAN CTS
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: IP 40
KOROZİF VEYA KİRLETİCİ MADDELERE KARŞI KORUMA: İÇ TARAFI VE DIŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI CTS
SİSTEM ERİŞİM KAPAĞININ ENGELİNE GÖRE: ALETSİZ AÇILABİLEN CTS ERİŞİM KAPAĞI
ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYCU AYIRMAYA GÖRE: DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLMAYAN CTS
AMAÇLANAN TESİS KONUMLARINA GÖRE: DUVARDA VEYA TAVANDA YÜZEYE MONTE EDİLEN VEYA YARI SIVA ALTI CTS
DÖŞEMENİN ISLATMA İŞLEMİ VE KENAR KONUMUNDA CTS/CDS NİN MONTE EDİLMESİ DURUMUNDA SIVILAR YALITIMLI İLETKENLER VE ENERJİLİ BÖLÜMLER ARASINDAKİ TEMASIN ÖNLENMESİNE GÖRE:

e-imzalı/e-signed

23.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSE veya/or  veya/or TSE

(003559-TSE-06/04nolu belge devamı) : ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(*RELATED TURKISH STANDARD*) TS EN 50085-2-1 / 19.06.2007 -- TS EN 50085-1 / 06.02.2007 -- TS EN 50085-2-1:2006/A1 / 08.03.2012 -- TS EN 50085-1/A1 / 18.12.2013

BEYAN EDİLMEMİŞ
TİPE GÖRE: TİP 1 CTS (27.12.2022) KG
ADI: DONANIMLI KABLO KANALI SİSTEMİ(CTS)
MODEL : ---
BOYUT : 100X35, 100X50mm
SINIFI : ---
TESİS VE UYGULAMA İÇİN DARBEYE KARŞI DAYANIKLILIK: 2 J DARBE İÇİN CTS
SICAKLIĞA GÖRE:
EN DÜŞÜK DEPOLAMA VE NAKİL SICAKLIK BEYANI: -45°C
EN DÜŞÜK TESİS VE UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: -25°C
EN YÜKSEK UYGULAMA SICAKLIK BEYANI: +60°C
ALEV YAYILMAINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN CTS
ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK: ELEKTRİKSEL SÜREKLİLİK ÖZELLİĞİ OLMAYAN CTS
KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: IP 40
KOROZİF VEYA KİRLETİCİ MADDELERE KARŞI KORUMA: İÇ TARAFI VE DIŞ TARAFI DÜŞÜK KORUMALI CTS
SİSTEM ERİŞİM KAPAĞININ ENGELİNE GÖRE: ALETSİZ AÇILABİLEN CTS ERİŞİM KAPAĞI
ELEKTRİKSEL OLARAK KORUYUCU AYIRMAYA GÖRE: DAHİLİ KORUYUCU BÖLMESİ OLMAYAN CTS
AMAÇLANAN TESİS KONUMLARINA GÖRE: DUVARDA VEYA TAVANDA YÜZEYE MONTE EDİLEN VEYA YARI SIVA ALTI CTS
DÖŞEMENİN ISLATMA İŞLEMİ VE KENAR KONUMUNDA CTS/CDS NİN MONTE EDİLMESİ DURUMUNDA SIVILAR YALITIMLI İLETKENLER VE ENERJİLİ BÖLÜMLER ARASINDAKİ TEMASIN ÖNLENMESİNE GÖRE: BEYAN EDİLMEMİŞ
TİPE GÖRE: TİP 1 CTS
K.G. (10.06.2025)

e-imzalı/e-signed

23.03.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17
*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr