



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or TSE veya/or T S E

BELGE NUMARASI 003559-TSE-01/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 26.02.2008
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 26.02.2027
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ HACI BAYRAM MAH. GÜREŞÇİLER SK. NO:11 /29 ALTINDAĞ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER ANKARA/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI ZEYBEK ELEKTRİK A.Ş.
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ 1. OSB. 4. KISIM KIRIM HANLIĞI CAD. NO:13 SINCAN ANKARA /
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 003559-TSE-01/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI ZEYBEK
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 61537 / 26.06.2007
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

TS EN 61537 HAZİRAN/2007 "KABLOLAR-KABLO TESİSİ İÇİN-KABLO TAVA SİSTEMLERİ VE KABLO MERDİVEN SİSTEMLERİ"

*** KABLO TAVA VE ELEMANLARI**

- ZEY.NK XXX-XX-XX Model, NORMAL HİZMET, B ve C SINIFI, DELİKLİ, METAL, ALEV YAYMAYAN, SÜREKLİ OLMAYAN, İLETKEN OLMAYAN, -20°C/+105°C, KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK SINIFI 5, Genişlik: 50 mm' den - 600 mm' ye kadar, Yükseklik: 40 mm-50 mm-60 mm Kalınlık: 1 , 00 mm den – 2 , 00 mm ye kadar

- ZEY.AK XXX-XX-XX Model, AĞIR HİZMET, B ve C SINIFI, DELİKLİ, METAL, ALEV YAYMAYAN, SÜREKLİ OLMAYAN, İLETKEN OLMAYAN, -20°C/+105°C, KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK SINIFI 5, Genişlik: 50 mm' den - 600 mm' ye kadar, Yükseklik: 40 mm-50 mm-60 mm Kalınlık: 1 , 00 mm den – 2 , 00 mm ye kadar

*** KABLO MERDİVENİ VE ELEMANLARI**

ZEY.KM XXX-XX-XX Model, Z SINIFI, DELİKLİ, METAL, ALEV YAYMAYAN, SÜREKLİ OLMAYAN, İLETKEN

e-imzalı/e-signed

28.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

(003559-TSE-01/02nolu belge devamı) : ZEYBEK ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61537 / 26.06.2007

OLMAYAN, -20°C/+105°C, KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK SINIFI 5, Genişlik: 100 mm' den - 600 mm' ye kadar, Yükseklik: 60 mm - 100 mm, Kalınlık: 1,2 mm den - 2 mm ye kadar

e-imzalı/e-signed

28.01.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
UMUT TAŞAR

ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜR V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ELEKTROTEKNİK SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA * Telefon: 0312 416 63 96* Faks: 0312-416 66 17

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

